


VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO

Ø 125 mm.





VENTOSA



TAPA DE ARQUETA DE REGISTRO

ESC: 1/20



| Ø TUBO | L | B |
|--------|------|------|
| 125 | 0.60 | 0.60 |

FUNDICIÓN DÚCTIL
CLASE B-125
NORMAS EN-124
UNE 41-300

- 1 - TEXTO : ABASTECIMIENTO + EMPRESA SUMINISTRADORA
- 2 - ESCUDO Y TEXTO DEL AYUNTAMIENTO
- 3 - MARCADO EN-124. CLASE = B1253 - MARCADO EN-124. CLASE = B125
NOMBRE Y/O SIGLA DEL FABRICANTE,
LUGAR DE FABRICACIÓN (INCLUSO EN FORMA DE CÓDIGO)
MARCA DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN.

ARQUETA PARA VÁLVULA

ESC: 1/10

