





CUADRO DE CARACTERÍSTICAS/ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO									
MATERIALES	HORMIGÓN				ACERO				CARACT.
	Nivel	Coef. Control	Tipo	Consistencia	Tamaño Max. Arde	Nivel	Coef. Control	Tipo	
Elemento	Reducido	Y=1.70		Fluido (10-15cm)	20/30mm	Normal	Y=1.15		
Cimentación	Normal	Y=1.50	HA-30/B/20/lb	Blanda (6-9cm)	20mm	Normal	Y=1.15	B-400-S	
Muros	Normal	Y=1.50	HA-30/B/20/lb	Blanda (6-9cm)	20mm	Normal	Y=1.15	B-400-S	
Ejecución	Normal	Y=1.60							
NOTAS:									
-El acero utilizado deberá estar garantizado con el sello CIETSD									
RECOMENDACIONES									
① -Recubrimiento inferior contacto hormigón de limpieza 8.5cm. (la) ② -Recubrimiento superior libre 4.5cm. (la) ③ -Recubrimiento lateral contacto terreno 5cm. (la) ④ -Recubrimiento lateral libre 4.5cm. (la)									
DATOS GEOTÉCNICOS									
-TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA σ <sub>adm</sub> = 1.50 MPa									
LONGITUDES DE SOLAPE EN ARRANQUE DE PILARES LB									
ARMADURA									
SIN ACCIONES DINÁMICAS      CON ACCIONES DINÁMICAS B-400-S    B-500-S    B-400-S    B-500-S s ≤ 10    25 cm    30 cm    35 cm    40 cm    45 cm s ≤ 12    25 cm    30 cm    35 cm    40 cm    45 cm s ≤ 16    45 cm    55 cm    60 cm    70 cm    70 cm s ≤ 20    65 cm    85 cm    85 cm    105 cm    105 cm s ≤ 25    100 cm    135 cm    125 cm    160 cm    160 cm									
NOTA: VALIDO PARA HORMIGONES HA-25/HA-30									
NOTA: LOS MUROS NO SON AUTOPORTANTES POR LO QUE DEBERÁN PERMANECER APEADOS HASTA QUE SE EJECUTEN LOS FORJADOS.									



ESTUDIO

urbano arquitectura diseño

j.martínez rodríguez arquitecto

grupos 25 primeros d. 928.27.03.17 / fax 928.26.14.44 E-mail: gromed@grupomed.es 33010 las palmas de gran canaria

proyecto (BÁSICO Y EJECUTIVO)

REHABILITACIÓN DEL PARADOR DE LA ALDEA Y AMPLIACIÓN EN PLANTA SEMISÓTANO

propiedad

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

situación

"LOS CASERONES" T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

plano

PLANTA CIMENTACIÓN

expediente

SN-158

fecha

OCTUBRE-2.009

escala

1/75

nº

4

sustituye a

colaborador

J.A. MARTÍNEZ ALTMIRA (ARQUITECTO)

dibujado

PEDRO CASTELLANO MORA JAVIER PACHELLA PAELLA